

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02.00285  
*(номер сертификата соответствия)*

**0000732**

*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

*(наименование и  
местонахождение  
заявителя)*

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор». Адрес: 143912, РОССИЯ,  
Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, владение 9.  
ОГРН: 1025000511513. Телефон/Факс: 74957950160

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

*(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)*

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор». Адрес: 143912,  
РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд,  
владение 9. ОГРН: 1025000511513. Телефон/Факс: 74957950160

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

*(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)*

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:  
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес  
электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.OC02

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

*(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)*

Краски на водно-дисперсионной основе, торговой марки «DULUX» (Дюлак),  
см. Приложение бланк № 0000333

Код ОК 20.30.11.120

Код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

*(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)*

см. приложение

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/В-05/04/19 от 05.04.2019 года,  
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"  
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

*(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательств соответствия продукции)*

ТУ 20.30.11-053-48797870-2019 «Интерьерные водно-  
дисперсионные краски»

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2019 по 04.04.2022**

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

В.Я. Семенов

Эксперт (эксперты)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

К.А. Бударин





СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00285

(номер сертификата соответствия)

**0000333**

(учетный номер бланка)

Краски на водно-дисперсионной основе торговой марки «DULUX» (Дюлак): Professional Super Strong BW (Профессионал Супер Стронг, база би дабл ю); Professional Super Strong BC (Профессионал Супер Стронг, база би си); Professional Velvet Supermatt BW (Профессионал Вельвет Супермат, база би дабл ю); Professional Velvet Supermatt BC (Профессионал Вельвет Супермат, база би си); Classic Colour для студий BW (Классик Колор для студий, база би дабл ю); Classic Colour для студий BC (Классик Колор для студий, база би си); Classic Colour квартиры-студии BW (Классик Колор квартиры-студии, база би дабл ю); Classic Colour квартиры-студии BC (Классик Колор квартиры-студии, база би си); Classic Colour для детских BW (Классик Колор для детских, база би дабл ю); Classic Colour для детских BC (Классик Колор для детских, база би си); Для детских комнат BW (Для детских комнат, база би дабл ю); Для детских комнат BC (Для детских комнат, база би си); Для детских комнат и спален BW (Для детских комнат и спален, база би дабл ю); Для детских комнат и спален BC (Для детских комнат и спален, база би си).  
Группа горючести – Г 1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Класс пожарной опасности строительного материала КМ1

**Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов В.Я.

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Бударин К.А.

