

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02.00172

(номер сертификата соответствия)

0000573

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор». Адрес: 143912, РОССИЯ,
Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, владение 9. ОГРН:
1025000511513. Телефон/Факс: 74957950160

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор». Адрес: 143912,
РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд,
владение 9. ОГРН: 1025000511513. Телефон/Факс: 74957950160

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес
электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC02

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)
Интерьерные водно-дисперсионные краски торговой марки "DULUX" (Дюлак), см.
приложение

Код ОК 20.30.11.130

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

см. приложение

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-23/10/18 от 23.10.2018 года,
выданный Испытательной лабораторией "ПожТест" (Аттестат
аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ02)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.11-051-48797870-2018 «Интерьерные водно-
дисперсионные краски»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.10.2018 **по** 22.10.2021

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Я. Семенов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Бударин



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС02.00172
(номер сертификата соответствия)

0000250

(учетный номер бланка)

Интерьерные водно-дисперсионные краски торговой марки "DULUX" (Дюлакс), марок: Dulux Полы и лестницы BW (Дюлакс Полы и лестницы, база би дабл ю); Dulux Полы и лестницы BC (Дюлакс Полы и лестницы, база би си); Dulux Окна и двери BW (Дюлакс Полы и лестницы, база би дабл ю); Dulux Окна и двери BC (Дюлакс Полы и лестницы, база би си)
Группа горючести – Г 1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Класс пожарной опасности строительного материала КМ1



**Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов В.Я.

Бударин К.А.